

Benfixpunkt 32310539
03.466m.ü.M.

5944.5

Förderbrunnen 2
Kapazität 25 m3/h
Bohrung 7"
Domschacht 120 cm

Retentionsbecken

Richtung Grundwasser-Leiter

Schluckbrunnen
Kapazität 25 m3/h
Bohrung 8"
Domschacht 120 cm

3144

03.591m.ü.M.
03.626m.ü.M.


Förderbrunnen 1
Kapazität 25 m3/h
Bohrung 7"
Domschacht 120 cm

Rühlwand

4568.5

2401.5

EG

Situationsplan		gez. pf	 Walter Lüchinger AG SANITÄR HEIZUNG LÜFTUNG www.walter-luechinger.ch
Bohrungen Grundwasser		Geschoss: EG	
		Datum: 20.06.2017	Rev.
		MST: %	Rev.
Objekt: Neubau Gewerbehau Zinggen Zinggenstrasse 9434 Au	Bauherr: Reich J. AG im Hard 9434 Au		Rev.
			Rev.